

Numero / Number KIP-061616/01 Sostituisce / Replaces --
Emesso / Issued 16/02/2011 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
Rapporto / Report 090500546 Directive 92/42/EEC
NIP/ PIN 0694BU1240

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti
Kiwa hereby declares that the products

caldaie a condensazione
central heating condensing boilers

Marchio / trade mark: **RIELLO**

Modelli / models: FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS

costruite da /
made by

Riello S.p.A.
Legnago (VR), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on efficiency requirements 92/42/EEC

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / *appliance type* : B_{23P}, B_{53P}, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃
C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Paesi e categorie apparecchi / *Countries and appliance categories*

AL	II _{2H3P}	AT	I _{2H}	BG	II _{2H3P}
CH	II _{2H3P}	CZ	II _{2H3P}	DK	I _{2H}
HR	II _{2H3P}	ES	II _{2H3P}	FI	I _{2H}
GB	II _{2H3P}	GR	II _{2H3P}	IE	II _{2H3P}
IS	I _{3P}	IT	II _{2H3P}	LT	II _{2H3P}
LV	I _{2H}	MK	II _{2H3P}	NL	I _{3P}
NO	I _{2H}	PT	II _{2H3P}	RO	II _{2H3P}
SE	I _{2H}	SI	II _{2H3P}	SK	II _{2H3P}
TR	II _{2H3P}	HU	II _{2H3P}	EE	II _{2H3P}

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC


Kiwa



Ing. R. Karel
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive



2009/142/EC
92/42/EEC

GASTEC

CE
0694

Certificato

Numero / Number KIP-061616/01 Sostituisce / Replaces --
 Emesso / Issued 16/02/2011 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC
 Rapporto / Report 090500546
 NIP/ PIN 0694BU1240

Annex 1 to certificate PIN 0694BU1240

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
 Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	RIELLO				
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆

Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
 Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Certificato

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa



Ing. R. Karel
Director Product Certification

