

Numero / Number KIP-062412/01 Sostituisce / Replaces ..  
Emesso / Issued 31/03/2011 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC  
Rapporto / Report 090500546 Directive 92/42/EEC  
NIP/ PIN 0694BU1240

## CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti  
*Kiwa hereby declares that the products*

caldaie a condensazione  
*central heating condensing boilers*

Marchio / trade mark: **RIELLO**

Modelli / models: Residence Condens 20 IS e  
Residence Condens 25 KIS e  
Residence Condens 35 KIS e

costruite da / **Riello S.p.A.**  
*made by* Legnago (VR), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella  
*meets the essential requirements as described in the*

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE  
*Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on efficiency requirements 92/42/EEC*

I suddetti prodotti sono stati approvati per  
*Mentioned products have been approved for*

Tipi di apparecchi / appliance type : B<sub>23P</sub>, B<sub>53P</sub>, C<sub>13</sub>, C<sub>23</sub>, C<sub>33</sub>, C<sub>43</sub>, C<sub>53</sub>, C<sub>63</sub>, C<sub>83</sub>, C<sub>93</sub>  
C<sub>13X</sub>, C<sub>33X</sub>, C<sub>43X</sub>, C<sub>53X</sub>, C<sub>63X</sub>, C<sub>83X</sub>, C<sub>93X</sub>

Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

AL	II <sub>2H3P</sub>	AT	I <sub>2H</sub>	BG	II <sub>2H3P</sub>
CH	II <sub>2H3P</sub>	CZ	II <sub>2H3P</sub>	DK	I <sub>2H</sub>
HR	II <sub>2H3P</sub>	ES	II <sub>2H3P</sub>	FI	I <sub>2H</sub>
GB	II <sub>2H3P</sub>	GR	II <sub>2H3P</sub>	IE	II <sub>2H3P</sub>
IS	I <sub>3P</sub>	IT	II <sub>2H3P</sub>	LT	II <sub>2H3P</sub>
LV	I <sub>2H</sub>	MK	II <sub>2H3P</sub>	NL	I <sub>3P</sub>
NO	I <sub>2H</sub>	PT	II <sub>2H3P</sub>	RO	II <sub>2H3P</sub>
SE	I <sub>2H</sub>	SI	II <sub>2H3P</sub>	SK	II <sub>2H3P</sub>
TR	II <sub>2H3P</sub>	HU	II <sub>2H3P</sub>	EE	II <sub>2H3P</sub>

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:  
Via Mameli Goffredo, 20  
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
Via Treviso, 32/34  
31020 San Vendemiano (TV)


[www.1kiwa.com](http://www.1kiwa.com)

**GASTEC**

Kiwa



Ing. R. Karel  
Director Product Certification



**CE**  
**0694**

Numero / Number KIP-062412/01 Sostituisce / Replaces ..  
Emesso / Issued 31/03/2011 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC  
Rapporto / Report 090500546  
NIP/ PIN 0694BU1240

Annex 1 to certificate PIN 0694BU1240

Certificato

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:  
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	RIELLO				
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Residence Condens 20 IS e	97,9	109,7	98,4	106,4	☆☆☆☆
Residence Condens 25 KIS e	98	107,1	98,6	105,8	☆☆☆☆
Residence Condens 35 KIS e	97,3	109,1	97,7	106,8	☆☆☆☆

Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98  
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:  
Via Mameli Goffredo, 20  
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
Via Treviso, 32/34  
31020 San Vendemiano (TV)

[www.1kiwa.com](http://www.1kiwa.com)

**GASTEC**

Kiwa



Ing. R. Karel  
Director Product Certification

